

LEGENDA:

1 KONDENZACIJSKI KOTAO
BERETTA,tip: Power Plus Box 1003P EXT
Qg=380kW, N=0,9kW

2 IONSKI OMEKŠIVAČ
PIREKO Tip OV-2S, 400m³dH, P=6b

3 CIRKULACIJSKA CRPKA
GRUNDFOS, G= 1,57m3/h, H=22,07 kPa

4 CIRKULACIJSKA CRPKA
GRUNDFOS , V=6,53m3/h,H=36,78 kPa

5 CIRKULACIJSKA CRPKA
GRUNDFOS, V=4,86m3/h, H=29,42 kPa

6 CIRKULACIJSKA CRPKA
GRUNDFOSS MAGNA 65-60F
Q=16,35 m^3/h; dP=20kPa; N=350W

7 IZMJENJIVAČ TOPLINE
CIPRIANI S160+,
Qg=400kW, dP=12,5kW

8 MEMBRANSKA EKSPANZIJSKA POSUDA
ELBI ERCE 300,
V=300l, Dimenzije : 660x660x1290

9 MEMBRANSKA EKSPANZIJSKA POSUDA
ELBI ERCE 50,
V=50l, Dimenzije : 410x410x535

10 RO - ELEKTRONAPOJNI ORMAR
OPREMLJEN SIGNALNO UPRAVLJAČKIM
ELEMENTIMA ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM

A - Radijatorsko grijanje - Q=31,48 kW; N040
B - Radijatorsko grijanje - Q=152,23 kW; N065
C - Radijatorsko grijanje - Q=113,25 kW; N065
D - Radijatorsko grijanje - REZERVA
E - Radijatorsko grijanje POLAZ - Q=296,96 kW; N080

KONZOLIRANJE



NO	NAVOJNA ŠIPKA	D mm	H mm
1"	M 8	34	65
1 1/4"	M 8	43	65
1 1/2"	M 8	49	70
2"	M 8	61	79
2 1/2"	M 10	77	98
3"	M 10	90	113

Legenda linija:
- instalacije prirodnog plina
- voda iz vodovoda
- polaz grijanje 75°C
- povrat grijanje 55°C

NAZIV OBJEKTA :	**CARINSKA UPRAVA PCU RIJEKA, Ul.Riva Boduli 8, 51000 RIJEKA** [HRVATSKA]
PROJECT :	BUILDING CONSTRUCTION [CROATIA]
PROJEKT :	GLAVNI PROJEKT TD-STR 25/18
PROJECT STAGE :	PROJECT GAS HEATING INSTALLATIONS
DIO :	INSTALACIJE PRIRODNOG PLINA
DOC_SECTION :	
INVESTITOR :	MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA, Ul. Alexandera Von Humboldta 4, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487
CLIENT :	
PROJEKTANT :	
ARCHITECT OF RECORD / ARCHITECT:	mecum d.o.o. Kriležina18 21000 SPLIT HRVATSKA E-MAIL: mecum@mecum.hr www.mecum.hr

DATUM : 06 / 2018	MJERILO : 1:100	FORMAT : A2	REVIZIJA : -	
DATE :	SCALE :	PRINTED FORMAT :	REVISION :	
DIO : TLOCRTI			BROJ DIJELA : A.2.	
DOC_FOLDER : PLANS				
CRTEŽ : TLOCRT PRIZEMLJA - RASPORED OPREME			BROJ CRTEŽA : 2.1.	
DRAWING :				